

I.dz. 991/IV/2021

Wołomin dnia 28.04.2021r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Lipińskiej 40, Sławkowskiej 6, Warszawskiej 20, Daszyńskiego 3 i Gdyńskiej 1/3 w Wołominie”.

Zamawiający Zakład Energetyki Ciepłej Sp. o. o. w Wołominie informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem przetargowym postępowań przy udzielaniu zamówień oraz zapisami SWZ, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

1. Prosimy o wyjaśnienie na stronie 26 w pkt. 11 w ul. Warszawskiej 20 wymieniony jest materiał o nazwie SPEJSER 33,7x3,2/110 szt. 2 proszę o wyjaśnienie co oznacza nazwa materiału i jakie będzie miała zastosowanie ?
2. W projekcie jest napisane, że przyłączy ciepłe dz. 33,7/160 o długości 13,10m włączyć do istniejącej sieci dz. 114,3/200 pomieszczenia węzła ciepłego objętego oddzielną dokumentacją. Czy Zamawiający dysponuje taką dokumentacją ?
3. Czy kosztorysy mają być w wersji uproszczonej czy szczegółowej ?

Odpowiedzi:

1. Spejser – pierścień dystansowy mający za zadanie utrzymanie wymaganej odległości płaszczu PE tulei termokurczliwej od rury stalowej na wcinie na gorąco.
2. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją pomieszczenia na węzeł ciepły. Na etapie budowy przyłącza przewidziane jest wyprowadzenie przyłącza z gruntu w miejscu oznaczonym na PZT.
3. Kosztorysy należy załączyć w wersji szczegółowej.

Z poważaniem



Paweł Kocik
PREZESANT