

Wołomin, dnia 29.08.2023 r.

L.dz.

.....
.....
.....
.....

dotyczy: postępowania w trybie Zapytania Cenowego prowadzonego wg regulaminu na Wykonanie izolacji termicznej kanałów spalin od kotłów węglowych do komina. ZNAK SPRAWY DWE/12/08/2023.

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z pytaniami, udziela następujących odpowiedzi:

- 1. Par. 1. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania izolacji termicznej kanałów spalin o przekroju 156x156 cm i długości 30m z zastrzeżeniem, że izolacja powinna być wykonana z wełny szklanej w postaci płyt lub wełny mineralnej o grubości min. 100 mm i gęstości 80 kg/m³ o współczynniku przenikalności ciepła dla 200°C λ_d [W/mK] < 0,065. Wykonana izolacja termiczna powinna być niepalna, odporna na wilgoć i posiadać odporność temperaturową min. do 250°C, w poszyciu z blachy aluminiowej o grubości min. 0,8mm**

Odp. 1: Zamawiający przyzwala na użycie wełny mineralnej w postaci płyt o parametrach nie gorszych od podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- 2. W związku z widoczną korozją kanałów spalin prosimy o potwierdzenie, że prace antykorozyjne rurociągów zostaną wykonane przez Zamawiającego przed przykryciem kanałów spalin izolacją. .**

Odp. 2: Zamawiający wykona zabezpieczenie antykorozyjne kanałów spalin przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji przykrycia izolacją.

- 3. Prosimy o zmianę warunków płatności w taki sposób, aby możliwe było rozliczanie się z zrealizowanych, na podstawie miesięcznych rozliczeń i odbiorów.**

Odp. 3: Zamawiający pozostaje przy określonych warunkach płatności. Płatność jednorazowa, po zakończeniu zadania i pozytywnym odbiorze robót.

- 4. Paragraf 10 Odbiory. Prosimy o dopisanie do paragrafu 10 zapisów dotyczących braku przystąpienia Zamawiającego do odbiorów: Par. 4 ust. 8. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do Odbioru na warunkach określonych powyżej w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę**



gotowości do odbioru, Wykonawca ma prawo do podpisania jednostronnego Protokołu Odbioru Częściowego, co będzie stanowiło podstawę do złożenia wniosku o płatność.

Odp. 4: Zamawiający nie dopuszcza Protokołu Odbioru Częściowego. Zamawiający dodaje brzmienie do §10 „ust. 8: W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do Odbioru na warunkach określonych powyżej w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Wykonawca ma prawo do podpisania jednostronnego Protokołu Odbioru Końcowego, co będzie stanowiło podstawę do złożenia wniosku o płatność. Zamawiający nie dopuszcza Protokołów Częściowych.”

5. **Paragraf 13 – Kary umowne. Prosimy o zmianę co do naliczania kar umownych za opóźnienia: w pkt 1 a) i 1 b) paragrafu 13 z 0,5% na 0,25 % za każdy zakończony dzień zwłoki. przy czym kary umowne nie mogą przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto netto**

Odp. 5: Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 13 dot. Kar Umownych.

6. **Paragraf 13 – Kary umowne. Prosimy o dopisanie do paragrafu 13 pkt. ograniczającego odpowiedzialność stron za szkody pośrednie: Wykonawca odpowiada za szkodę rzeczywistą spowodowaną z winy umyślnej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, następcze i utratę zysku przez Generalnego Wykonawcę. W dozwolonym przez prawo zakresie Podwykonawca odpowiada do 100% wartości zapłaconego przez Generalnego Wykonawcę Wynagrodzenia netto.**

Odp. 6: Zamawiający dodaje brzmienie do §13, ust. 6 „Wykonawca odpowiada za szkodę rzeczywistą spowodowaną z winy umyślnej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze.” Z uwagi na niezrozumiały zapis, Zamawiający nie widzi potrzeby stosowania zapisów o podwykonawcach.

PRZESZARZĄDU

Karol Ciepeliński